

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Перевозский
строительный колледж»
(ГАПОУ «Перевозский
строительный колледж»)



проспект Советский,
д. 27, г. Перевоз
Нижегородская обл. 607400.
т/факс (83148) 5-10-06
E-mail: psk@gboupsk.ru
www.gboupsk.ru

10.02.23 № 326

Руководителю региональной службы
по тарифам Нижегородской области
Ю.Л. Алешиной

Кремль, корп.1, г.
Нижний Новгород, 603082

В ответ на ваше письмо от 13.01.2023г № 516-10673/23, направляем информацию о показателях надежности объектов теплоснабжения за 2022 год

Показатели надежности объектов теплоснабжения за 2022 год.

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей – 0;
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – 0;
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 157,26 Гкал;
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителям к материальной характеристике тепловой сети – не установлено;
5. Величина технологических потерь при подаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 142,9 Гкал.

Директор



Д.А. Галочкин

Никоноров Иван Иванович
+79108735734